質問に対する回答書

回　答　日　：　令和5年11月24日

発注課（室）名	施設管理課	公　告　日　令和5年11月16日
工事年度及び番号 工事名 工事場所	令和5年度　病工第１１号 中央棟2階待合ホール天井改修工事 和歌山市紀三井寺地内	

	質問		回答
①	①夜間作業について 施工条件内に休日の前日午後九時より作業可能と記載されていますが、夜中も作業可能と考えてよろしいですか また、作業の種類により多少の騒音・振動が発生しますが時間規制などはないものと考えてよろしいですか	①	夜間作業も可能です。時間規制はありませんが、建物内5階以上に病室が存在しているため騒音・振動に配慮をお願いします。
②	②年末年始休診日について 年末年始休診日は何日から何日までの予定ですか。ご教示ください。	②	年末年始の休診日は令和5年１２月２９日（金）から令和6年１月３日（水）までです。
③	③仮設材仮置き場について 工事の性質上、足場材の搬入及び搬出時間に場外への搬出入が難しくなります。敷地内に仮置きすることは可能でしょうか。	③	敷地外となりますが、添付図面の場所に仮置き可能です。


N
塩屋ポンプ場
看護師宿舎はまゆう
国体道路
仮設材等仮置き場
和歌山南郵便局
和歌川
和歌山県立医科大学
ＪＲ紀三井寺
４２
旭橋
工事箇所：中央棟２階待合ホール天井改修工事
４２
名草大橋